

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ68.В.00925  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373056  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Уют Плюс» (ООО «Уют Плюс»)  
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: РФ, 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Нуриманова, 50.  
ОГРН: 1070266001783. Телефон (3476)35-13-74, факс (3476)35-13-74.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Уют Плюс» (ООО «Уют Плюс»)  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: РФ, 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Нуриманова, 50.  
ОГРН: 1070266001783. Телефон (3476)35-13-74, факс (3476)35-13-74.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес:  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4.  
Фактический адрес: 125315, г. Москва, ул. Балтийская, д. 15, эт. 6А, оф. 628, 633/3, тел. 8(495)380-39-47. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 19.04.2013г. Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Плинтус потолочный декоративный из пенополистирола с маркировкой «Comfort Plast», длиной 1300 мм, 1500 мм, 2000 мм, выпускаемый по ТУ 5772-002-82052073-2011.  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
57 7226

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ с изм. N 117-ФЗ от 10.07.2012 г. и N 185-ФЗ от 02.07.2013г.).  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Приложение, таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ5, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк ТР № 0530345).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол сертификационных испытаний № ППБ-1513/09-2013 от 10.09.2013 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 31.10.2011, адрес: 125319, Москва г, Аэропортовская 1-я ул, дом 6, корпус 6, оф. 1-4.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.НРС.RU.001.ОС.04.00026 от 19.06.2013 г., выдан ОС ООО «ЭкоМет», рег. № СДС.НРС.001.ОС.04.  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 21.11.2013 по 20.11.2016



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

*[Signature]*  
Р.З. Кокоев

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

*[Signature]*  
Е.С. Никулова



# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №** C-RU.ПБ68.В.00925

(обязательная сертификация)

ТР **0530345**

(учетный номер бланка)

### Приложение №1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Сильногорючие (Г4) в соответствии со ст. 13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы определения	С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы определения	Чрезвычайно опасные (Т4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ




Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

  
Р.З. Кокоев

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

  
Е.С. Никулова